

## 附件

### 民用核安全设备许可证变更信息

序号	单位名称	许可证编号	许可证变更内容
1	川开电气有限公司	国核安证字 S (22) 25 号 国核安证字 Z (22) 27 号	设计和制造许可活动范围表中 1E 级低压配电装置的额定电流由“2500A 及以下”变更为“4000A 及以下”。
2	中核控制系统工程有限公司	国核安证字 S (24) 23 号 国核安证字 Z (24) 39 号	设计和制造许可活动范围表中 1E 级硼计数管、长中子电离室的累积辐照剂量由“135kGy”变更为“ $7.6 \times 10^7$ Gy”。
3	上海电气上重铸锻有限公司	国核安证字 Z (21) 43 号	制造许可活动范围表中核安全 1 级容器类锻件的“材质类别”中增加“镍基合金”材质。